

ഭരണാനുമതി ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടപ്പുസാമ്പത്തികവർഷം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

- (ii) കിഴക്കമ്പലം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 110/11 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ഫോമറിനും ഓർഡർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

#### വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസരണ നഷ്ടം

235 (1965) ശ്രീ. എം. രാജഗോപാലൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസരണ വിതരണനഷ്ടം എത്ര ശതമാനമാണ്?

നിലവിൽ ആഡിറ്റ് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 12.08% ആകുന്നു.

(ബി) മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതുവഴി സർക്കാരിന് പ്രതിവർഷം എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടത്തിൽ 0.39% കുറവാണ്. ഇതുവഴി 2019-20 -ൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ 83.73 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ലാഭിക്കാനായിട്ടുണ്ട്.

#### വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജ പാനൽ

236 (1966) ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അധികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ബോർഡിനതന്നെ തിരിച്ചുനൽകാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടോ?

നിലവിലുണ്ട്.

(ബി) ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?